

Viteos SA

Département gestion du patrimoine et
des projets stratégiques
Service laboratoire et qualité
Rue du Collège 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0800 800 012
Fax +41 886 00 59
www.viteos.ch



N/ref.: Maureen Guns
Tel. direct: 032 886 04 78

Commune de Laténa
Monsieur Malissa Tomic
A.-Bachelin 4
2074 Marin-Epagnier

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 2026

RAPPORT Viteos 26-0917.01

Concerne: 21-00016 : EAU contrôle qualité St-Blaise Territoire Saint-Blaise
Prélèvement(s): Madame Jenny Huppert Lutz selon la méthode accréditée IT 0751
Remis le: Le 12.08.2026
Échantillon(s): 26-002999: SB05 - Hameau de Vöens
26-003000: SB12 - Bâtiment Polyvalent du Port
26-003001: SB15 - STAP Vigner (sortie) - eau distribuée à La Tène
26-003002: SB06 - Administration communale
26-003003: LT19 - Mélange sources Vigner (3 captages)
Bases légales: Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l'eau potable et l'eau des installations
de baignade et de douche accessibles au public (OPBD).
Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
Commentaires: Résultats intermédiaires transmis par courriel le 17.08.2026.
Résultats: Les analyses, dont les résultats figurent dans les bulletins annexés, n'ont pas révélé
de bactéries indicatrices de contamination fécale. Le nombre de germes aérobies
mésophiles est inférieur à l'exigence.
La turbidité respecte la valeur indicative.
Conclusions: Les échantillons analysés respectent la législation en vigueur pour l'eau potable.

Maureen Guns

Responsable du laboratoire

Copie: Eli10 - Raphaël Jeanrichard,
Eli10 - Stéphane Principi,
Eli10 - BT,
Eli10 - Romain Duflos,
Commune de Laténa - Aménagement projets,
SCAV - Christophe Mauron

Mentions légales: Cf. dernière page du rapport

RESULTATS DES ANALYSES

Date de prélèvement:	12.08.2026				Préleveur: Madame Huppert Lutz			
N° Échantillon:	26-002999							
Désignation:	Hameau de Vöens							
Paramètre	Unité	Résultat	Méthode	Norme	Date analyse	Tolérance	Limite/Exigence	Objectif/Valeur indic.
Prélèvement								
Température	°C	20.1	IT 0776 *	-	12.08.26	-	-	-
Chlore libre	mg/L	0.02	**	-	12.08.26	-	< 0.10	-
Chlore total	mg/L	0.07	**	-	12.08.26	-	-	-
Chlore combiné	mg/L	0.05	**	-	12.08.26	-	-	-
Bactériologie								
Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	13	IT 0538	ISO 6222 (30°C)	12.08.26	-	< 300	-
Escherichia coli	UFC/100ml	0 <i>nd dans 100 ml</i>	IT 0517	EN ISO 9308-1	12.08.26	-	nd	-
Entérocoques	UFC/100ml	0 <i>nd dans 100 ml</i>	IT 0516	ISO 7899-2	12.08.26	-	nd	-
Chimie								
Conductivité	µS/cm	456	IT 0774	ISO 7888	12.08.26	-	-	-
Turbidité	FNU	0.24	IT 0775	ISO 7027	12.08.26	-	-	< 1



* Non accrédité

** Analyse effectuée par le client

ISO 8199 (dénombrements microbiologie): nd= non détecté dans la prise d'essai analytique;

¹ présence=l'organisme est présent dans la quantité étudiée (1-2 colonies=non fiabilité statistique);

² estimation=fidélité faible (3 à 9 colonies ou supérieur au nombre maximal acceptable par boîte de pétri)

RESULTATS DES ANALYSES

Date de prélèvement:	12.08.2026				Préleveur: Madame Huppert Lutz			
N° Échantillon:	26-003000							
Désignation:	Bâtiment Polyvalent du Port							
Paramètre	Unité	Résultat	Méthode	Norme	Date analyse	Tolérance	Limite/Exigence	Objectif/Valeur indic.
Prélèvement								
Température	°C	24.9	IT 0776 *	-	12.08.26	-	-	-
Chlore libre	mg/L	0.03	**	-	12.08.26	-	< 0.10	-
Chlore total	mg/L	0.08	**	-	12.08.26	-	-	-
Chlore combiné	mg/L	0.05	**	-	12.08.26	-	-	-
Bactériologie								
Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	27	IT 0538	ISO 6222 (30°C)	12.08.26	-	< 300	-
Escherichia coli	UFC/100ml	0 nd dans 100 ml	IT 0517	EN ISO 9308-1	12.08.26	-	nd	-
Entérocoques	UFC/100ml	0 nd dans 100 ml	IT 0516	ISO 7899-2	12.08.26	-	nd	-
Chimie								
Conductivité	µS/cm	542	IT 0774	ISO 7888	12.08.26	-	-	-
Turbidité	FNU	0.10	IT 0775	ISO 7027	12.08.26	-	-	< 1



* Non accrédité

** Analyse effectuée par le client

ISO 8199 (dénombrements microbiologie): nd= non détecté dans la prise d'essai analytique;

¹ présence=l'organisme est présent dans la quantité étudiée (1-2 colonies=non fiabilité statistique);

² estimation=fidélité faible (3 à 9 colonies ou supérieur au nombre maximal acceptable par boîte de pétri)

RESULTATS DES ANALYSES

Date de prélèvement:	12.08.2026		Préleveur: Madame Huppert Lutz					
N° Échantillon:	26-003001							
Désignation:	STAP Vigner (sortie) - eau distribuée à La Tène							
Paramètre	Unité	Résultat	Méthode	Norme	Date analyse	Tolérance	Limite/Exigence	Objectif/Valeur indic.
Prélèvement								
Température	°C	13.1	IT 0776*	-	12.08.26	-	-	-
Bactériologie								
Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	<3 ²	IT 0538	ISO 6222 (30°C)	12.08.26	-	< 300	-
Entérocoques	UFC/100ml	0 nd dans 100 ml	IT 0516	ISO 7899-2	12.08.26	-	nd	-
Escherichia coli	UFC/100ml	0 nd dans 100 ml	IT 0517	EN ISO 9308-1	12.08.26	-	nd	-



* Non accrédité

** Analyse effectuée par le client

ISO 8199 (dénombrements microbiologie): nd= non détecté dans la prise d'essai analytique;

¹ présence=l'organisme est présent dans la quantité étudiée (1-2 colonies=non fiabilité statistique);² estimation=fidélité faible (3 à 9 colonies ou supérieur au nombre maximal acceptable par boîte de pétri)

RESULTATS DES ANALYSES

Date de prélèvement:	12.08.2026	Préleveur: Madame Huppert Lutz						
N° Échantillon:	26-003002							
Désignation:	Administration communale							
Paramètre	Unité	Résultat	Méthode	Norme	Date analyse	Tolérance	Limite/Exigence	Objectif/Valeur indic.
Prélèvement								
Température	°C	24.0	IT 0776 *	-	12.08.26	-	-	-
Chlore libre	mg/L	0.02	**	-	12.08.26	-	< 0.10	-
Chlore total	mg/L	0.06	**	-	12.08.26	-	-	-
Chlore combiné	mg/L	0.04	**	-	12.08.26	-	-	-
Bactériologie								
Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	3 ²	IT 0538	ISO 6222 (30°C)	12.08.26	-	< 300	-
Escherichia coli	UFC/100ml	0 nd dans 100 ml	IT 0517	EN ISO 9308-1	12.08.26	-	nd	-
Entérocoques	UFC/100ml	0 nd dans 100 ml	IT 0516	ISO 7899-2	12.08.26	-	nd	-
Chimie								
Conductivité	µS/cm	520	IT 0774	ISO 7888	12.08.26	-	-	-
Turbidité	FNU	0.15	IT 0775	ISO 7027	12.08.26	-	-	< 1



* Non accrédité

** Analyse effectuée par le client

ISO 8199 (dénombrements microbiologie): nd= non détecté dans la prise d'essai analytique;

¹ présence=l'organisme est présent dans la quantité étudiée (1-2 colonies=non fiabilité statistique);² estimation=fidélité faible (3 à 9 colonies ou supérieur au nombre maximal acceptable par boîte de pétri)

RESULTATS DES ANALYSES

Date de prélèvement:	12.08.2026	Préleveur: Madame Huppert Lutz						
N° Échantillon:	26-003003							
Désignation:	Mélange sources Vigner (3 captages)							
Paramètre	Unité	Résultat	Méthode	Norme	Date analyse	Tolérance	Limite/Exigence	Objectif/Valeur indic.
Prélèvement								
Température	°C	13.0	IT 0776 *	-	12.08.26	-	-	-
Bactériologie								
Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	11	IT 0538	ISO 6222 (30°C)	12.08.26	-	< 100	-
Entérocoques	UFC/100ml	0 <i>nd dans 100 ml</i>	IT 0516	ISO 7899-2	12.08.26	-	nd	-
Escherichia coli	UFC/100ml	0 <i>nd dans 100 ml</i>	IT 0517	EN ISO 9308-1	12.08.26	-	nd	-



* Non accrédité

** Analyse effectuée par le client

ISO 8199 (dénombrements microbiologie): nd= non détecté dans la prise d'essai analytique;

1 présence=l'organisme est présent dans la quantité étudiée (1-2 colonies=non fiabilité statistique);

2 estimation=fidélité faible (3 à 9 colonies ou supérieur au nombre maximal acceptable par boîte de pétri)

Mentions légales:

Le présent rapport répond aux exigences de la norme ISO/CEI 17025 et aux conditions générales de vente du laboratoire.

Les déclarations de conformité à des spécifications, normes ou bases légales ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure.

Les avis et interprétations sont donnés hors accréditation.

La reproduction, de ce rapport est autorisée sous la forme d'un fac simile intégral. La reproduction partielle de ce rapport est interdite sauf autorisation écrite du laboratoire de Viteos.

Les informations (incertitudes, contrôles qualités, etc.) relatives à l'essai peuvent être obtenues sur demande.

Le laboratoire n'est pas responsable des informations fournies par le client qui peuvent affecter le résultat notamment les informations liées aux prélèvements qu'il ne réalise pas.

Lorsque le prélèvement n'a pas été réalisé par le laboratoire, les résultats ne concernent que l'échantillon analysé, tel qu'il a été reçu