

Numéro de campagne: 26-0913

Client: Commune de Laténa
A.-Bachelin 4
2074 Marin-Epagnier

Points de prélèvement		1660 : Hauterive - Douche de plage	1672 : Douche capitainerie - femmes	SB50 : Saint-Blaise - Douche de plage	SB62 : Douche capitainerie - femmes	LT60 : Marin-Epagnier - Douche de plage
Date prélèvement		12.08.2026	12.08.2026	12.08.2026	12.08.2026	12.08.2026
Paramètre	Unité	26-002983	26-002984	26-002985	26-002986	26-002987
Température prélèvement	°C	25.1	35.0	24.6	39.3	24.0
Legionella spp.	UFC/L	nd (<10)	nd (<10)	nd (<10)	nd (<10)	nd (<10)
Legionella pneumophila	UFC/L	nd (<10)	nd (<10)	nd (<10)	nd (<10)	nd (<10)
Sérogroupe Légionella pneumophila	UFC/L		-			
Autres Legionella	UFC/L	nd (<10)	nd (<10)	nd (<10)	nd (<10)	nd (<10)

case grisée=analyse non demandée, case rouge=dépassement d'exigence, case orange=dépassement de valeur indicative ou objectif qualité - Résultats intermédiaires : seul le rapport d'essai fait foi